

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале



М.П.

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1137/31 «19» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - лагеря с дневным пребыванием «Березка» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352750, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 180, здание литер А, 1 этаж: нежилые помещения №№12, 23, 3*, 3**, 3***, 3****, 4*, 4**, 4***, 4****, 5*, 5**, 6, 7, 8; литер а, 1 этаж, нежилые помещения №№ 74-79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 100; литер а, 2 этаж, нежилые помещения №№103, 104, 106, 108, 110, литер а, 3 этаж, нежилые помещения №№118, 119 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г.

Производство экспертизы начато: 11.04.2025г. 11:00ч.

Производство экспертизы окончено: 14.04.2025г. 15:00ч.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район Чернышевой Н.Л., зарегистрированное в установленном порядке в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1911/145/ОИ от 03.04.2025г.

2.Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 180

ИНН: 2327006188

ОГРН: 1022303525188

Фактический адрес: 352750, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 180, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№12, 23, 3*, 3**, 3***, 3****, 4*, 4**, 4***, 4****, 5*, 5**, 6, 7, 8; литер а, 1 этаж, нежилые помещения №№ 74-79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 100; литер а, 2 этаж, нежилые помещения №№103, 104, 106, 108, 110, литер а, 3 этаж, нежилые помещения №№118, 119.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

176 026

Продолжение:
Страницы № 2-11

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Тимашевск,
ул. Коммунальная, 3

4. Цель экспертизы: на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, III;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.5, 3.13; раздел V таблицы 5.34, 5.54; раздел IV, таблица 4.6; раздел VI таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» раздел IV;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» разделы I-V, VIII;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пункты 3,4,6 раздел II; пункт 216 раздел X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- Заявление директора Чернышевой Н.Л. № 1911/145/ОИ от 03.04.2025г.;
- копия Приказа директора от 31.03.2025г. №145-ОД «Об организации лагеря с дневным пребыванием «Березка»;
- пояснительная записка директора от 31.03.2025г. №561;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2024г. №ЮЭ 9965-25-40996357 МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова (ОГРН: 1022303525188);
- копия Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю от 20.02.1997 г. (ИНН/КПП 2327006188/232701001) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 22.02.2012г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район на оперативное управление: здание, нежилое, площадью 3944,5 кв.м., инвентарный номер: 3435, этажность: 2, кадастровый номер: 23:04:0502073:347 по адресу: Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, дом №180;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 03.04.2012 г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 на земельный участок -для обслуживания зданий, строений и сооружений образовательного учреждения, площадь общая 12680 кв.м., кадастровый номер 23:04:0502081:79, расположенному по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Красная, 180;
- копия Выписки из Единого государственного реестра на недвижимое имущество от 18.02.2022 г. на земельный участок- для обслуживания зданий, строений и сооружений образовательного учреждения, площадь общая 12680 кв.м. с кадастровым номером 23:04:0502081:79, расположенному по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Красная, 180;
- копия Устава МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова, утвержденного постановлением администрации МО Брюховецкий район №762 от 22.06.2015, с изменениями от 24.01.2019 № 31;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество образовательного учреждения МБОУ СОШ №1 им.В.С. Устинова №23.КК.14.000.М.000131.04.20 от 30.04.2020г.

Чернышева Н.Л.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №08993 от 19.04.2019г.;
- копия Технического паспорта на здание МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Красная, 180, инвентарный номер 17330, выданного филиалом ФГУП КК «Ростехинвентаризация-федеральное БТИ» по Краснодарскому краю по состоянию на 21.12.2011 г. с экспликацией помещений, выделенных под размещение ЛДП «Березка»;
- копия договора на оказания медицинского обслуживания с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК № 31/03/2025-26 от 21.03.2025 г.;
- копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК № ЛО-23-01-014914 от 12.11.2020г.;
- копия договора на отпуск питьевой воды с ООО «БВХ» № 254 от 09.01.2025 г.;
- копия договора на поставку тепловой энергии и (или) горячей воды с ООО «Брюховецкие тепловые сети» № 660 от 09.01.2025 г.;
- копия договора на прием сточных вод № 257 от 09.01.2025 г. с ООО «Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков»;
- копия договора энергоснабжения № 23070100368 (710368) от 01.01.2025 г. с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- копия договора № 25327/БХ от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия Акта монтажа оборудования и приемки систем вентиляции при проведении капитального ремонта помещений пищеблока №3 от 30.09.2022г.;
- копия Акта периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов от 03.04.2023г. №0004451;
- копия Договора с ООО «Дезинфекция» на проведение дератизационных мероприятий № 01/25 от 09.01.2025 г. с актом выполненных мероприятий по дератизации от 17.03.2025г.;
- копия Договора с ООО «Дезинфекция» на проведение акарицидной обработки № 01/25-К от 28.04.2025 г. с актом обследования территории на наличие клещей от 08.04.2025 №4;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - лагеря с дневным пребыванием «Березка» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352750, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 180, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№12, 23, 3*, 3**, 3***, 3****, 4*, 4**, 4***, 4****, 5*, 5**, 6, 7, 8; литер а, 1 этаж, нежилые помещения №№ 74-79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 100; литер а, 2 этаж, нежилые помещения №№103, 104, 106, 108, 110, литер а, 3 этаж, нежилые помещения №№118, 119 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г., выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1128/31 от 13.04.2025г.
- Протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.512442):
 - протокол испытаний (измерений) освещенности № 23-01-31/05515-01-25 от 14.04.2025;
 - протокол испытаний (измерений) микроклимата № 23-01-31/05513-01-25 от 14.04.2025;
 - протокол испытаний на микробиологические и санитарно-химические исследования питьевой воды № 23-01-31/05009-25 от 08.04.2025;
 - протокол испытаний почвы № 23-01-31/05011-25 от 08.04.2025.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова) осуществляет свою деятельность на основании

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

правоустанавливающих документов: Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения., Устава МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова, утвержденного постановлением администрации МО Брюховецкий район №762 от 22.06.2015, с изменениями от 24.01.2019 № 31. МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности №23.КК.14.000.М.000131.04.20 от 30.04.2020г. на базе которого организовано оздоровительное учреждение, лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края №08993 от 19.04.2019г. Основной вид деятельности МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова согласно выписки из ЕГРЮЛ – образование начальное общее (ОКВЭД—85.12), образование основное общее (ОКВЭД—85.13), образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД—85.41). Оздоровительное учреждение – лагерь с дневным пребыванием «Березка» будет организован на основании приказа управления образования администрации муниципального образования Брюховецкий район от 12 марта 2025 года №208 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха в летний период 2025 года», на базе функционирующего бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район по адресу: 352750, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 180, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№12, 23, 3*, 3**, 3***, 3****, 4*, 4**, 4***, 4****, 5*, 5**, 6, 7, 8; литер а, 1 этаж, нежилые помещения №№ 74-79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 100; литер а, 2 этаж, нежилые помещения №№103, 104, 106, 108, 110, литер а, 3 этаж, нежилые помещения №№118, 119.

В соответствии с приказом директора от 31.03.2025г. №145-ОД «Об организации лагеря с дневным пребыванием «Березка» запланировано открытие лагеря со списочным составом 69 человек: для детей с 7 до 11 лет - 59 человек, от 11 лет и старше - 10 человек, в четырех отрядах. Посещение лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми –инвалидами не предусмотрено. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 21 календарный день в период с 02.06.25г. по 24.06.25г. с дневным пребыванием детей: с 8.00. до 14.00 часов, с организацией 2-х разового горячего питания (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Приказом утверждено штатное расписание сотрудников в количестве 13 человек, режим дня.

Территория.

МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова расположена в зоне жилой застройки ст.Брюховецкой. Имеет самостоятельный земельный участок площадью 12680 кв.м. Земельный участок размещен за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта (п.2.2.5 СП 2.4.3648-20). Здание школы типовое, кирпичное, 2-х этажное. Территория школы благоустроена, огорожена забором по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением. На основании пояснительной записки директора МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова Чернышевой Н.Л. от 31.03.2025г. №561, на территории не произрастают плодоносящие с ядовитыми плодами деревья и кустарники (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20). Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта (2.1.1. СП 2.4.3648-20). Территория спланирована с учетом функционального зонирования, выделены зоны: отдыха, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки, футбольное поле имеют твердое и травяное покрытие. Игровые и спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет

Григорьевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

дефектов (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20). Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам созданы условия доступной среды для инвалидов, имеется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. При входе в здания МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова оборудованы пандусы и поручни. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны имеется контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, на расстоянии не менее 20м и не более 100 м до зданий и помещений предназначенных для отдыха и оздоровлений детей и молодежи, имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, установлены 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20). Контейнеры установлены на основании с водонепроницаемым твердым покрытием, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Количество мусоросборников (контейнеров) на контейнерной площадке, установлено согласно расчету норм накопления ТКО (п.п. 3,4,6 раздел II, п.216 раздел X СанПиН 2.1.3684-21). Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору № 25327/БХ от 01.09.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания».

На собственной территории отсутствуют грызуны, насекомые, для проведения мероприятий по дезинсекции, дератизации на территории, в строениях и сооружениях заключен договор с ООО «Дезинфекция» № 01/25 от 09.01.2025 г. (п.2.2.6 СП 2.4.3648-20). Представлен акт выполненных мероприятий по дератизации от 17.03.2025г. На территории школы наличие клещей не выявлено, согласно акта №4 от 08.04.2025г., проведение противоклещевой обработки планируется после окончания учебного года и перед началом работы ЛДП, а также обработку от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. На территории МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21).

Водоснабжение, водоотведение.

В соответствии с требованиями п.2.6.1 СП 2.4.3648-20, здание МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения. Холодное водоснабжение осуществляется от централизованных водопроводных сетей ст.Брюховецкой по договору с ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» № 254 от 09.01.2025 г. Канализация местная, водоотведение осуществляется по внутренним канализационным сетям в септик, с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения канализации по договору на прием сточных вод № 257 от 09.01.2025 г. с ООО «Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков». Горячее водоснабжение и отопление осуществляется по договору с ООО «Теплосети» № 660 от 09.01.2025 г. на поставку тепловой энергии и (или) горячей воды. Энергообеспечение- по договору энергоснабжения № 23070100368 (710368) от 01.01.2025 г., заключенного с ПАО «ТНС энерго Кубань» (копии договоров представлены).

Холодной и горячей водой обеспечены медкабинеты, туалеты, душевые, помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря, пищеблок, столовая (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20). Горячая и холодная вода во всех обследуемых помещениях подается через смесители (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20). Резервные электроводонагреватели установлены в помещении для обработки уборочного инвентаря, в медкабинете, в помещениях пищеблока.

Здание.

Под размещение ЛДП «Березка» МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова, согласно приказу директора от 31.03.2025г. №145-ОД, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Г.И.Иванов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Литер здания по техническому паспорту	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Название помещения	Площадь помещения кв.м
Помещения игровые, кружковые			
а (2этаж)	108	Игровая комната отряд 3 (17 человек)	49,2
а (2этаж)	104	Игровая комната отряд 2 (17 человек)	48,9
а (2этаж)	103	Игровая комната отряд 1 (18 человек)	50,7
а (1этаж)	75	Игровая комната отряд 4 (17 человек)	48,8
а (1этаж)	74	Помещение руководителя лагеря	50,7
а (3этаж)	119	Помещение для занятий кружков	34,8
а (3этаж)	118	Помещение для занятий музыкой	49,2
а (1этаж)	100	Спортивный зал (раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек)	276,7
а (1этаж)	88	Комната для хранения спортивного инвентаря	35,8
а (1этаж)	89	Малый спортивный зал	68,6
А (1этаж)	23	Актальный зал	178,6
Помещения медицинского назначения			
а (1этаж)	83	Помещения для оказания медицинской помощи	17,8
а (2этаж)	110	Изолятор	8,8
Подсобные и вспомогательные помещения			
а (1этаж)	76	Помещение для мытья рук(мальчики) (3 раковины)	6,00
а (1этаж)	79	Туалет для мальчиков (2 унитаза, 1 писсуар)	5,00
а (1этаж)	78	Помещение для мытья рук(девочки) (3 раковины)	6,6
а (1этаж)	80	Туалет для девочек (2 унитаза)	4,6
а (2этаж)	106	Туалет для персонала	3,6
А (1этаж)	12	Туалет для МБГ (1 раковина)	6,00
а (1этаж)	77	Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов с поддоном	8,00
а (1этаж)	82	Гардеробная (полки для сушки обуви, вешалки)	65
а (1этаж)	86	Помещение для техперсонала	9,00

Здание МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова, введено в эксплуатацию (Литер А) в 1965 году, (Литер а) в 1998 году и эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой были построены, в связи с чем, экспертиза проведена в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует (п.2.3.1. СП 2.4.3648-20). На момент проверки установлено: состав и площадь помещений, выделенных под размещение ЛДП, с учетом списочного состава детей (75 чел), соответствуют требованиям п.3.12.2, СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21: предусмотрены игровые комнаты, помещения для занятий кружков, медицинские кабинеты, спортивный зал, помещение для хранения спортивного инвентаря, игр, гардероб для верхней одежды, место для сушки одежды и обуви туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Г.И. Шевченко

федерал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Мебель, оборудование.

Помещения, выделенные для размещения ЛДП оборудованы и оснащены в соответствии с их назначением: гардероб для верхней одежды оборудован вешалками для верхней одежды детей, скамейками, полками для обуви, местом для сушки одежды и обуви. Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) с цветовой маркировкой в соответствии с ростом и возрастом детей, согласно таблицы 6.2 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Для занятий кружков выделены помещения, оборудованные мебелью (стулья, столы), творческим инвентарем, игрушками, шкафами для учебно-методической литературы. Вся мебель без дефектов и повреждений и имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все групповые помещения оборудованы раковинами для мытья рук. Основные помещения (игровые, кружковые, обеденный зал) с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха – рециркуляторами «Тесла» -п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детей под организацию лагеря выделены отдельные туалеты на первом этаже для мальчиков: 2 туалетные кабинки с унитазом, 1 писсуар, 3 умывальные раковины; для девочек: 2 туалетные кабинки с унитазом, 3 умывальные раковины, расположенные на 1м этаже здания. Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (63человека) –достаточно и соответствует требованиям гигиенических нормативов: для мальчиков- 1 унитаз на 30 человек, 1 писсуар на 30 человек, 1 умывальник на 30 человек; для девочек: 1 унитаз на 20 человек, 1 умывальник на 30 человек (таблица 6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21). Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками. Туалеты оборудованы сиденьями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды) обеспечены жидким мылом, для сушки рук используются бумажные полотенца. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Внутренняя отделка помещений.

Внутренняя отделка помещений лагеря, пищеблока, медкабинетов, спортивного зала, применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений без дефектов и повреждений отделки, без признаков поражения грибом и следов протеканий. В основном составе помещений (игровые, кружковые) полы деревянные (покрашенные), стены, потолок - окрашены водоземельсионной краской. В помещениях для обработки, хранения уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств, в туалетах стены, пол покрыты кафельной плиткой, потолок –окрашен водоземельсионной краской.

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна и дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. Конструкция окон в отрядных (игровых), кружковых помещениях обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20).

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в обследованных помещениях соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов: раздел V (табл.5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

Каждая группа помещений на пищеблоке (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Над производственным оборудованием на пищеблоке, являющимся источником избытков тепла и влаги, дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции. Проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), представлен акт монтажа оборудования и приемки систем вентиляции при проведении капитального ремонта помещений пищеблока №3 от 30.09.2022г., акт периодической

Т.М.Машевская

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов от 03.04.2023г. №0004451.

Нагревательные приборы в помещениях- стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Естественное и искусственное освещение.

Освещение в помещениях пребывания детей (отрядные, кружковые) естественное и искусственное, искусственное представлено светодиодными лампами, со спектром светового излучения: белый, тепло-белый, со светорассеивающей конструкцией, светильники общего освещения, размещены на потолках, оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитные, в помещениях пищеблоков, санитарно-бытовых помещениях - пылевлагонепроницаемые. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Естественное освещение в помещениях осуществляется через оконные проемы оздоровительного учреждения. Остекление окон выполняется из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает световую активную площадь оконного проема. В помещениях окна металлопластиковые, солнцезащитные устройства имеются: теневые занавески и жалюзи. Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях ЛДП в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса и направляются на утилизацию по договору оказания услуг со специализированными организациями. Измеренные уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях лагеря соответствуют требованиям: раздел V (табл.5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организован с использованием стационарных питьевых фонтанчиков, установленных на 1 этаже здания школы в соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.512442). По результатам исследования вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам и санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по микробиологическим, санитарно-химическим показателям - п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела III (таблицы 3.5, 3.13) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация питания детей.

Питание детей МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова обеспечивается по договору на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Козловым И.В. Договор по питанию детей ЛДП находится в стадии заключения (представлен проект договора № 3 от 03.04.2025г.). Имеется два обеденных зала площадью по 65,95 кв.м. в каждом, общее количество - 150 посадочных мест. Учитывая, что количество посадочных мест в обеденном зале согласно требованиям раздел VI (табл. 6.1) СанПиН 1.2.3685-21, принимается из расчета не менее 0,7 кв.м на одно место, вместимость обеденных залов обеспечивает обслуживание с учетом списочного состава детей ЛДП (63 человек). Столовая оборудована мебелью (столы и табуреты), покрытие столовой мебели позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20). Перед входом в обеденный зал установлено 7 раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителями от электроводонагревателя, оборудовано 7 электрополотенц, что соответствует требованиям таблицы 6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (1 раковина для мытья рук на 20 посадочных мест).

Пищеблок, расположенный на 1м этаже здания имеет следующий набор основных и вспомогательных помещений:

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	назначение	Площадь помещений (м.кв.)
А (1этаж)	3	Гардеробная 2	9,85
	3*	Гардеробная 1	4,79
	3**	туалет	1,35
	3***	душ	1,50
	3****	Помещение для приготовления моющих, дезинфицирующих средств, для обработки и хранения уборочного инвентаря,	2,30
	4	Кладовая и складское помещение с холодильным оборудованием	16,61
	4*	Мясо-рыбный цех с зоной обработки яиц	6,00
	4**	коридор	9,84
	4***	Мойка кухонного инвентаря	3,05
	4****	Электрощитовая	1,28
	5	Горячий цех (с мучной зоной)	32,35
	5*	Овощной цех	7,61
	5**	Холодный цех	5,50
	6	Мойка столовой посуды	17,84
	7	Обеденный зал №1	65,95
	8	Обеденный зал №2	65,95

Согласно п.п. 2.3.3, 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 помещения и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, по составу, размещению, размеру и поточности технологических процессов, соответствуют требованиям для пищеблоков, работающих на сырье. Планировка производственных помещений пищеблока их конструкция, размещение и размер обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 раздел VI).

В соответствии с требованиями п.2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 над оборудованием, являющимся источником выделения газов, влаги и тепла (электропечь, моечные ванны) установлены локальные вытяжные системы. В производственных помещениях пищеблока: мясо-птице-рыбном цехе с местом обработки яиц, в холодном цехе установлены облучатели- бактерицидные рециркуляторы «Тесла».

В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения пищеблока для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в полном объеме для соблюдения технологии приготовления блюд, режимов обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; производственные столы - цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева лиственных пород. Столовая посуда изготовлена из фаянса и стекла, столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения (п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Г. П. Мещеряков

федерал. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике (п.8.1.10.СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Все производственные цеха пищеблока обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Моечные оборудованы ванными с маркировкой объемной вместимости: для мытья столовой посуды - трехсекционными ваннами, двухсекционными ваннами для мытья стаканов и столовых приборов, для мытья кухонной посуды установлены двухсекционные ванны. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды. В соответствии с п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Все производственные, складские, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья, мылом, электро-полотенцами, бумажными полотенцами.

В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений: стены и потолки во всех помещениях влагостойкие: кафельная глазурованная плитка, водоземлюсионное водостойкое окрашивание, в полу обустроены сливные трапы. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), используются в соответствии с инструкциями по их применению в таре изготовителя и хранятся в специально отведенных местах, попадание их в пищевую продукцию исключается. Для уборки производственных помещений выделен промаркированный инвентарь по назначению помещений и видам работ, хранение осуществляется в отдельном помещении (п.2.19.СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря (инв.№ 3****) оборудовано душевым поддоном с гибким шлангом с подводкой холодной и горячей воды, водоотведением и механической вытяжной вентиляцией. Для персонала выделены помещения (инв.№№3,3*,3**,3***) с гардеробом, оборудованным двухсекционными шкафчиками для раздельного хранения верхней и санитарной одежды; душевая, санузел с раковиной для мытья рук (п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Медицинское обеспечение.

Оказание медицинских услуг детям в лагере на базе муниципального образовательного учреждения предусмотрено по договору № 31/03/2025-26 от 21.03.2025 г. с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК №23 от 23.03.2023., имеющей лицензию №ЛО-23-01-014914 от 12.11.2020г. на осуществление медицинской деятельности. Организация медицинского обслуживания обучающихся будет осуществляться в медицинском кабинете (инв.№ 83), расположенном на 1 этаже здания. Для временной изоляции заболевших детей предусмотрены условия в медицинском кабинете (инв.№110). Внутренняя отделка помещений медицинского пункта позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.4.3 раздел IV СП 2.1.3678-20. В соответствии с требованиями п. 4.4.5-4.4.7 СП 2.1.3678-20 в медицинских кабинетах, установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями; в процедурном кабинете установлена двугнездная раковина (мойка). Для обеззараживания воздуха установлены облучатели - бактерицидные рециркуляторы «Тесла» (п. 4.5.25 СП 2.1.3678-20). Кабинеты оборудованы стандартной медицинской мебелью и оборудованием, поверхность которой устойчива к воздействию моющих, дезинфицирующих средств (п.4.7 СП 2.1.3678-20). Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно в специально выделенном месте. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована. Имеются термометры для проведения бесконтактной термометрии для детей и взрослых. Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовую емкость и одноразовые пакеты белого цвета, сбор отходов класса Б осуществляется в специализированную промаркированную ёмкость с дезинфицирующим (обеззараживающим) раствором с плотно прилегающей крышкой и одноразовые пакеты желтого цвета с последующим временным хранением в промаркированном контейнере «Отходы. Класс Б». Централизованный сбор, транспортирование и утилизации медицинских отходов класса Б и Г осуществляется ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК по договору №10 от 09.01.2025 г, заключённому с обществом с ограниченной ответственностью «Управление медицинскими отходами».

И.И.Иванов

ф.и.о. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения (п.3.11.2, СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений имеются в наличии моющие и дезинфицирующие средства: моющее средство «Прогресс», жидкое мыло с антибактериальным эффектом, дезинфицирующее средство «Альбавет SK (кожный антисептик и средство для быстрой дезинфекции поверхностей), НИКА-ХЛОР», чистящие средства: порошок «Пемолукс», Domestos Ультра Блеск, гигиенический гель для рук AQUAPROF классический, хозяйственное мыло твердое. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, упорядоченно в специально выделенных помещениях, без доступа детей. В местах приготовления дезрастворов имеются инструкции по их приготовлению. Представлены свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии на дезинфицирующие и моющие средства, имеются официальные инструкции по применению.

Уборочный инвентарь промаркирован с указанием назначения и вида уборочных работ, хранится в хозяйственных шкафах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов оборудовано душевым поддоном и водоотведением, с гибким шлангом с подводкой холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, электроводонагревателем (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования ЛДП «Березка» МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова специалистами ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены измерения искусственной освещенности, микроклимата, питьевой воды, почвы.

Полученные результаты соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 3.5, 3.13 раздела III; таблицы 5.34, 5.54 раздела V; раздел IV, табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - лагеря с дневным пребыванием «Березка» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352750, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 180, здание литер А, 1 этаж: нежилые помещения №№12, 23, 3*, 3**, 3***, 3****, 4*, 4**, 4***, 4****, 5*, 5**, 6, 7, 8; литер а, 1 этаж, нежилые помещения №№ 74-79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 100; литер а, 2 этаж, нежилые помещения №№103, 104, 106, 108, 110, литер а, 3 этаж, нежилые помещения №№118, 119 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г., **соответствуют** требованиям: -СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, III; -СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.5, 3.13; раздел V таблицы 5.34, 5.54; раздел IV, таблица 4.6; раздел VI таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18; -СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» раздел IV; -СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» разделы I-V, VIII; -СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пункты 3,4,6 раздел II; пункт 216 раздел X.

Врач эпидемиолог
(должность)


(Подпись)

Емельяненко И. Ю.
(ФИО)



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»